

水道管更新状況

資料 3

1.全管路

合計	口径（mm）	合計
	管路延長	1,775,421
	管路割合	—
	耐用年数経過	401,564
	経過率	22.6%
導水管	管路延長	24,804
	耐用年数経過	2,994
	経過率	12.1%
送水管	管路延長	85,894
	耐用年数経過	9,415
	経過率	11.0%
配水管	管路延長	1,664,723
	管路割合	—
	配水本管（350mm以上）	
	300mm～75mm	
	50mm以下（修繕対応）	
	耐用年数経過	389,155
	経過率	23.4%
	配水本管（350mm以上）	
	300mm～75mm	
	50mm以下（修繕対応）	

※耐用年数経過は、法定耐用年数が管種に限らず40年であるため、40年（昭和52年整備）を超過した延長
※数値は、平成29年11月30日現在集計

2.基幹管路（導水管＋送水管＋配水本管（配水管350mm以上））

合計	口径（mm）	合計
	管路延長	137,187
	耐用年数経過	20,487
	経過率	14.9%
導水管	管路延長	24,804
	耐用年数経過	2,994
	経過率	12.1%
送水管	管路延長	85,894
	耐用年数経過	9,415
	経過率	11.0%
配水本管	管路延長	26,489
	耐用年数経過	8,078
	経過率	30.5%