

平成30年4月9日未明に発生した島根県西部を震源とした地震への対応について
【4月12日 12時現在】

1. 出雲市水道事業

○濁りの発生

①平田地域

- ・美保塩津浄水場

原水の濁りにより取水停止（断水なし）

【4月9日（月） 午前11時半解消】・・・現在平常運転中

②佐田地域

- ・大呂川上浄水場

原水の濁りにより取水停止（断水なし）

大呂川上配水池、大呂配水池に地元業者の協力を得て水を運搬

【4月10日（火） 午前2時解消】・・・現在平常運転中

③大社地域

- ・日御碕浄水場

原水の濁りにより取水停止（断水なし）

【4月9日（月） 午前11時55分解消】・・・現在平常運転中

○漏水

①多伎地域

- ・橋梁添架管漏水（断水なし）

田儀川に架かる魚見橋φ50mmの漏水箇所前後（橋両サイド）のバルブ止め

【4月9日（月） 午前4時50分解消】・・・現在平常運転中

2. 大田市への職員派遣について

日本水道協会島根県支部からの要請（技術的支援 バルブ操作、漏水調査）で、4月11日（水）、本市から2名の職員（水道施設課、下水道建設課）を派遣しました。