

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年08月22日

計画の名称	出雲市における下水道事業の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～平成30年度（2年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	出雲市												
計画の目標	処理場、管渠施設における老朽化対策を計画的に実施することにより、安全な生活環境の創出と安定した水環境の保全を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	297	A	297	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	下水道処理設備における健全度2以下の要対策箇所整備率を36%（H29）から64%（H30）に増加 下水道処理施設における健全度2以下の要対策箇所数に占める対策済み箇所数の割合 要対策箇所の整備率 = (対策済み箇所数) / (健全度2以下の下水道設備要対策箇所数)	H29当初		H30末
		36%	%	64%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	地域再生計画を含む
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	-----------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	出雲市	直接	出雲市	終末処理場	改築	施設改築事業(田岐浄化センター)	水処理施設 処理能力 840m ³ /日	出雲市						133		策定済	
		長寿命化																		
	A07-002	下水道	一般	出雲市	直接	出雲市	管渠(汚水)	改築	管渠改築事業(出雲市流域関連公共下水道)	汚水管渠 対象面積 A=2721.1ha 長寿命化計画策定	出雲市						39		-	
		長寿命化																		
	A07-003	下水道	一般	出雲市	直接	出雲市	管渠(汚水)	改築	管渠改築事業(田岐処理区外)	汚水管渠 対象面積 A=81.0ha 長寿命化計画策定	出雲市						61		-	
		長寿命化																		
	A07-004	下水道	一般	出雲市	直接	出雲市	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント計画策定事業(出雲市流域関連公共下水道外)	ストックマネジメント計画策定	出雲市						64		-	
		ストックマネジメント																		
											小計						297			
											合計						297			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 出雲市上下水道局下水道管理課において実施	事後評価の実施時期 令和元年 8 月
	公表の方法 出雲市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	処理場施設において、健全度 2 以下の要対策箇所の改築・更新を計画どおり実施したことにより、要対策箇所整備率が 36% から最終目標の 64% となり、安定した汚水処理を行うことが出来た。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
下水道施設における老朽化対策を計画的に実施することにより、安全な生活環境の創出と安定した水環境の保全を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	64%
	最終実績値	64%