

令和5年度 水質基準項目検査(浄水)

配水系統	上津・大平・岩倉配水系(末端)													
採水場所	稗原町 仏谷加圧ポンプ所(給水栓)													
分析項目	単位	基準値	4月17日	5月17日	6月14日	7月20日	8月16日	9月11日	10月12日	11月15日	12月20日	1月17日	2月13日	3月
一般細菌	個/mL	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/l以下	-	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸性窒素	mg/L	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/l以下	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩素酸	mg/L	0.6mg/l以下	-	0.08	-	-	0.37	-	-	0.34	-	-	0.06 未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/l以下	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/l以下	-	0.003	-	-	0.007	-	-	0.006	-	-	0.003	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/l以下	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/l以下	-	0.006	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	0.005	
臭素酸	mg/L	0.01mg/l以下	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/l以下	-	0.016	-	-	0.019	-	-	0.017	-	-	0.012	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/l以下	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002	-	-	0.002 未満	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/l以下	-	0.005	-	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.004	
ブromホルム	mg/L	0.09mg/l以下	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/l以下	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/l以下	-	-	-	-	0.005 未満	-	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/l以下	-	-	-	-	0.02 未満	-	-	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/l以下	-	0.03 未満	-	-	0.03 未満	-	-	0.03 未満	-	-	0.03 未満	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/l以下	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/l以下	-	-	-	-	0.005 未満	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	200mg/l以下	13.7	13.8	14.2	14.9	14.4	13.5	13.1	13.1	12.2	13.1	13.2	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/l以下	-	-	-	-	31.4	-	-	-	-	-	-	
蒸発残留物	mg/L	500mg/l以下	-	81	-	-	94	-	-	86	-	-	94	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フェノール類	mg/L	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/l以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5度以下	0.6	0.5 未満	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
残留塩素	mg/L	0.1mg/l以上	0.41	0.31	0.41	0.25	0.25	0.34	0.35	0.26	0.42	0.33	0.33	
導電率	µS/cm		122	130	129	134	130	132	133	130	125	129	131	