

水質検査結果書

検 第 A2405730 号

〒693-0068
出雲市姫原二丁目 9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和6年10月2日	採取時の温度	[気温]	—	[水温]	25.4℃
採水日時	令和6年10月2日 9時58分	天候	[当日]		[前日]	
採水地点	灘分配水系(出口) 灘分浄水場					
採水者	(公財)島根県環境保健公社	検査物種別	上水道			
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査					

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペーフルオロオクタン硫酸(PFOS)及びペーフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			
判定	令和6年10月2日 ~ 令和6年10月10日		
検査期日	令和6年10月2日 ~ 令和6年10月10日		
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		
備考			

令和6年10月11日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 **島根県環境保健公社**
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



水質検査結果書

検 第 A2405896 号

〒693-0068
出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和6年10月7日	採取時の温度	[気温] —	[水温] 24.4℃
採水日時	令和6年10月7日 13時11分	天候	[当日]	[前日]
採水地点	美保塩津配水系(管末) 塩津消防ポンプ格納庫			
採水者	(公財)島根県環境保健公社	検査物種別	上水道	
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査			

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペルフルオロオクタン sulfonate (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和6年10月7日 ~ 令和6年10月10日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸
備考	

令和6年10月11日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
 公益財団法人 **島根県環境保健公社** 島根県環境保健公社
 理事長 田原 研 島根県環境保健公社
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号 理事長之印

水質検査結果書

検 第 A2405897 号

〒693-0068
出雲市姫原二丁目 9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和6年10月7日	採取時の温度	[気温] ー [水温] 18.8℃
採水日時	令和6年10月7日 10時53分	天候	[当日] [前日]
採水地点	日御碕配水系(出口) 日御碕浄水場		
採水者	(公財)島根県環境保健公社	検査物種別	上水道
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和6年10月7日 ~ 令和6年10月10日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸

備考	
----	--

令和6年10月11日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
 公益財団法人 **島根県環境保健公社**
 理事長 田原 研
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



水質検査結果書

検第 A2407020 号

〒693-0068
出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和6年11月11日	採取時の温度	[気温] — [水温] 18.2℃
採水日時	令和6年11月11日 9時59分	天候	[当日] [前日]
採水地点	来原配水系(出口) 来原浄水場		
採水者	(公財)島根県環境保健公社	検査物種別	上水道
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査		


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペフルオロオクタン酸(PFOS)及びペフルオロオクテン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和6年11月11日 ~ 令和6年11月18日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸
備考	

令和6年11月18日

水道法に基づく登録検査機関 第28号 公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



水質検査結果書

検 第 A2407096 号

〒693-0068

出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和6年11月13日	採取時の温度	[気温]	—	[水温]	19.6℃
採水日時	令和6年11月13日 10時04分	天候	[当日]		[前日]	
採水地点	上津配水系(出口) 上津水源地	検査物種別	上水道			
採水者	(公財)島根県環境保健公社					
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査					

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペルフルオロオキソンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオキソタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和6年11月13日～令和6年11月18日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸
備考	

令和6年11月18日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



水質検査結果書

検 第 A2408042 号

〒693-0068
出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和6年12月9日	採取時の温度	[気温]	—	[水温]	12.8℃
採水日時	令和6年12月9日 11時42分	天候	[当日]		[前日]	
採水地点	朝原配水系(出口) 朝原浄水場					
採水者	(公財)島根県環境保健公社	検査物種別	簡水			
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査					

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペフルオロオキタン酸(PFOS)及びペフルオロオキタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			
判定			
検査期日	令和6年12月9日 ~ 令和6年12月18日		
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		
備考			

令和6年12月20日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
 公益財団法人 **島根県環境保健公社**
 理事長 田原 研
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



水質検査結果書

検 第 A2408043 号

〒693-0068
出雲市姫原二丁目 9 - 1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和6年12月9日	採取時の温度	[気温] — [水温] 12.2℃
採水日時	令和6年12月9日 10時41分	天 候	[当日] [前日]
採水地点	淀原配水系(出口) 淀原浄水場		
採水者	(公財)島根県環境保健公社	検査物種別	上水道
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判定


検査期日 令和6年12月9日 ~ 令和6年12月18日

検査機関 公益財団法人 島根県環境保健公社

検査責任者 水質検査部門管理者：園山 雅幸

備考

令和6年12月20日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 **島根県環境保健公社**
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

水質検査結果書

検 第 A2408044 号

〒693-0068
出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和6年12月9日	採取時の温度	[気温] ー	[水温] 13.9℃
採水日時	令和6年12月9日 13時25分	天候	[当日]	[前日]
採水地点	大呂配水系(出口) 大呂川上水源地			
採水者	(公財)島根県環境保健公社	検査物種別	上水道	
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査			


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判 定	
検査期日	令和6年12月9日 ~ 令和6年12月18日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸
備 考	

令和6年12月20日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
 公益財団法人 **島根県環境保健公社**
 理事長 **田原 研**
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



水質検査結果書

検第 A2408118 号

〒693-0068
出雲市姫原二丁目 9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和6年12月11日	採取時の温度	[気温] — [水温] 16.0℃
採水日時	令和6年12月11日 10時12分	天 候	[当日] [前日]
採水地点	上頭名配水系(出口) 上頭名浄水場		
採水者	(公財)島根県環境保健公社	検査物種別	上水道
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFNA	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和6年12月11日 ~ 令和6年12月18日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者: 園山 雅幸

備考	
----	--

令和6年12月20日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 **島根県環境保健公社**
理事長 **田原研**
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号