

配水系統		灘分配水系												
主要配水エリア		平田・灘分・国富・西田・久多美・桧山・東地区など												
採水場所		灘分浄水場(浄水場出口)												
分析項目	単位	基準値(※目標値)	4月14日	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0											
大腸菌		検出されないこと	陰性											
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	－											
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	－											
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	－											
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	－											
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	－											
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	－											
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	－											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	0.001 未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	－											
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	－											
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	－											
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	－											
1, 4－ジオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	－											
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg／L	0.04mg/l以下	－											
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	－											
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	－											
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	－											
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	－											
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	0.06 未満											
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	0.002 未満											
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	0.001 未満											
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	0.002 未満											
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	0.002											
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	0.001 未満											
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	0.003											
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	0.002 未満											
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	0.001											
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	0.001 未満											
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	0.008 未満											
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	－											
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	0.03											
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	－											
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	－											
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	－											
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	－											