

令和7年度 定期水質検査(浄水)

配水系統	多伎配水系													
主要配水エリア	多伎町田儀・小田・久村地区													
採水場所	多伎浄水場(ポンプ棟)(浄水場出口)													
分析項目	単位	基準値(※目標値)	4月21日	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0											
大腸菌		検出されないこと	陰性											
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	—											
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	—											
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	—											
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	—											
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	—											
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	—											
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	—											
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	—											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	—											
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	—											
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	—											
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	—											
1, 4-ジオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	—											
シス-1, 2-ジクロロエチン及び トランス-1, 2-ジクロロエチン	mg／L	0.04mg/l以下	—											
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	—											
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	—											
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	—											
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	—											
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	—											
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	—											
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	—											
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	—											
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	—											
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	—											
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	—											
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	—											
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	—											
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	—											
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	—											
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	—											
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	—											
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	—											
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	—											
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	—											
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	—											
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	18.7											
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	300mg/l以下	—											
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	—											
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	—											
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	—											
2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	—											
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	—											
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	—											
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	3mg/l以下	0.3 未満											
pH値		5.8以上8.6以下	7.4											
味		異常でないこと	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし											
色度	度	5度以下	0.5 未満											
濁度	度	2度以下	0.1 未満											
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.59											
導電率	μ S／cm		187											
PFOS及びPFOA	mg／L	※0.00005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000002未満	—	—	—