

令和7年度 定期水質検査(浄水)

配水系統	乙立配水系(末端)													
採水場所	乙立町 第2加圧ポンプ所(給水栓)													
分析項目	単位	基準値(※目標値)	4月23日	5月26日	6月16日	7月15日	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0	1	0	0								
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	－	－	－	－								
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	－	－	－	－								
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	－	－								
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	－	－								
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	－	－								
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	－	－	－	－								
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	－	－	－	－								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	0.001 未満	－								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	－	－	－	－								
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	－	－	－	－								
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	－	－	－	－								
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	－	－	－	－								
1, 4－ジオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	－	－	－	－								
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg／L	0.04mg/l以下	－	－	－	－								
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	－	－	－	－								
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	－	－								
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	－	－								
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	－	－								
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	－	－	0.07	－								
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	－	－	0.002 未満	－								
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	－	－	0.001 未満	－								
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	－	－	0.002 未満	－								
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	－	－	0.002	－								
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	0.001	－								
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	－	－	0.005	－								
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	－	－	0.002 未満	－								
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	－	－	0.001 未満	－								
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	－	－	0.003	－								
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	－	－	0.008 未満	－								
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	－	－	－	－								
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	－	－	－	－								
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	－	－	－	－								
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	－	－	－	－								
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	－	－	－	－								
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	－	－	－	－								
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	37.7	35.7	37.0	38.6								
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg／L	300mg/l以下	－	－	61.8	－								
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	－	－	211	－								
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	－	－	－	－								
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	－	－	－	－								
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	－	－	－	－								
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	－	－	－	－								
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	－	－	－	－								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満								
pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.6								
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満								
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満								
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.40	0.37	0.37	0.30								
導電率	μ S／cm		321	318	331	329								
PFOS及びPFOA	mg／L	※0.00005mg/l以下	－	－	0.000002未満									