

令和7年度 定期水質検査(浄水)

配水系統		上頭名水系												
採水場所		宇杉地内 民家(給水栓)												
分析項目	単位	基準値(※目標値)	4月21日	5月27日	6月23日	7月22日	8月26日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0	0	0	0	0							
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－							
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－							
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－							
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－							
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－							
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－							
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－							
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	0.001 未満	－	－							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	－	－	－	－	－							
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－							
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－							
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－							
1, 4－ジオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－							
シス-1, 2-ジクロロエチン及び トランス-1, 2-ジクロロエチン	mg／L	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－							
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－							
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－							
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－							
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－							
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	－	－	0.06 未満	－	－							
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	－	－	0.002 未満	－	－							
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	－	－	0.001 未満	－	－							
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	－	－	0.002 未満	－	－							
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	－	－	0.002	－	－							
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	－	－	0.001 未満	－	－							
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	－	－	0.005	－	－							
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	－	－	0.002 未満	－	－							
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	－	－	0.001	－	－							
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	－	－	0.002	－	－							
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	－	－	0.008 未満	－	－							
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－							
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－							
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	－	－	－	－	－							
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－							
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	－	－	－	－	－							
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－							
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	13.3	13.3	13.0	13.1	13.1							
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	300mg/l以下	－	－	－	－	－							
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	－	－	121	－	－							
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－							
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－							
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－							
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－							
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満							
pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8							
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満							
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満							
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.41	0.49	0.46	0.41	0.42							
導電率	μ S／cm		182	176	182	179	177							
PFOS及びPFOA	mg／L	※0.00005mg/l以下	－	－	0.000002未満	－	－							