

令和7年度 定期水質検査(浄水)

配水系統	淀原配水系													
主要配水エリア	佐田町反辺・八幡原地区													
採水場所	淀原浄水場(浄水場出口)													
分析項目	単位	基準値(※目標値)	4月23日	5月26日	6月17日	7月16日	8月28日	9月9日	10月15日	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—					
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—					
亜硝酸性窒素	mg/L	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—					
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/l以下	—	—	—	—	—	1	—					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.08 未満	—					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.10 未満	—					
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—					
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—					
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—					
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.002 未満	—					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—					
ベンゼン	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—					
塩素酸	mg/L	0.6mg/l以下	—	—	0.15	—	—	0.26	—					
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—					
クロロホルム	mg/L	0.06mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	0.003	—	—	0.004	—					
臭素酸	mg/L	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—					
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/l以下	—	—	0.005	—	—	0.007	—					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/l以下	—	—	0.001	—	—	0.002	—					
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/l以下	—	—	0.001	—	—	0.001	—					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/l以下	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/l以下	—	—	—	—	—	0.03 未満	—					
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/l以下	—	—	—	—	—	10.9	—					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—					
塩化物イオン	mg/L	200mg/l以下	14.8	13.6	13.7	12.2	12.6	11.6	13.4					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/l以下	—	—	—	—	—	23.9	—					
蒸発残留物	mg/L	500mg/l以下	—	—	—	—	—	79	—					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—					
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.002 未満	—					
フェノール類	mg/L	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/l以下	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.4	0.4	0.4					
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.8	6.9	6.7	6.7	6.8					
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満				
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				
残留塩素	mg/L	0.1mg/l以上	0.60	0.57	0.53	0.54	0.56	0.45	0.50					
導電率	μS/cm		116	117	121	116	116	111	108					