

令和7年度 定期水質検査(浄水)

配水系統	日御碕配水系													
採水場所	日御碕ビジターセンター(給水栓)													
分析項目	単位	基準値(※目標値)	4月15日	5月14日	6月10日	7月2日	8月13日	9月18日	10月7日	11月6日	12月4日	1月14日	2月	3月
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—		
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—		
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1, 4－ジオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
シス-1, 2-ジクロロエチン及び トランス-1, 2-ジクロロエチン	mg／L	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	0.06 未満	—	—	0.09	—	—	0.19	—	—	0.06		
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満		
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満		
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満		
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.001 未満		
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001		
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	0.002	—	—	0.008	—	—	0.018	—	—	0.002		
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満		
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満		
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	0.002	—	—	0.006	—	—	0.013	—	—	0.002		
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満		
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	—	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—		
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—		
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—		
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—		
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—		
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	72.7	73.9	72.7	71.6	72.7	76.2	73.1	72.1	73.4	72.6		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	300mg/l以下	82.8	—	—	82.1	—	—	73.8	—	—	78.5		
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	235	—	—	245	—	—	225	—	—	227		
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—		
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—		
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3		
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.46	0.37	0.39	0.41	0.24	0.40	0.42	0.39	0.42	0.44		
導電率	μ S／cm		357	356	354	356	367	353	341	356	343	357		
PFOS及びPFOA	mg／L	※0.00005mg/l以下	—	—	—	0.000002未満	—							