令和7年度　定期水質検査（浄水）

配水系統	来原･向山配水系（末端）
採水場所	西園町　崎屋ふれあい会館（給水栓）

分析項目	単位	基準値	4月16日	5月20日	6月12日	7月14日	8月12日	9月18日	10月9日	11月11日	12月16日	1月8日	2月4日	3月17日
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	0.001　未満	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	―	―	0.001　未満	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4ージオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.04mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	―	0.07	―	―	0.07	―	―	0.07	―	―	0.06　未満	―
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	―	0.002	―	―	0.003	―	―	0.003	―	―	0.002	―
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	―	0.003	―	―	0.006	―	―	0.005	―	―	0.003	―
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	―	0.001	―	―	0.002	―	―	0.002	―	―	0.001	―
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	―	0.001　未満	―	―	0.001	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	―	―	―	―	0.005　未満	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	―	―	―	―	0.02　未満	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	―	―	―	―	0.03　未満	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	―	―	―	―	0.005	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	―	―	―	―	0.005　未満	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	14.3	14.0	13.7	13.8	13.0	13.2	12.8	12.4	12.0	12.8	13.6	14.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	300mg/l以下	―	―	―	―	27.1	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	―	88	―	―	74	―	―	92	―	―	93	―
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	―	―	―	―	0.000001未満	―	―	―	―	―	―	―
2ーメチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	―	―	―	―	0.000001未満	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	3mg/l以下	0.3	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3　未満	0.3	0.3　未満
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
濁度	度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.40	0.40	0.40	0.37	0.41	0.43	0.44	0.45	0.47	0.48	0.46	0.42
導電率	μS／cm		127	130	129	132	130	125	128	126	121	127	128	129