令和7年度　定期水質検査（浄水）

配水系統	大呂配水系（末端）
採水場所	佐田町須佐　宮内処理場（給水栓）

分析項目	単位	基準値（※目標値）	4月23日	5月26日	6月17日	7月16日	8月28日	9月10日	10月15日	11月19日	12月8日	1月22日	2月17日	3月9日
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
1，4ージオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.04mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	ー	ー	0.06　未満	ー	ー	0.09	ー	ー	0.06　未満	ー	ー	0.06　未満
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.002
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	ー	ー	0.008　未満	ー	ー	0.008　未満	ー	ー	0.008　未満	ー	ー	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.005　未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	ー	ー	0.02　未満	ー	ー	0.02　未満	ー	ー	0.02　未満	ー	ー	0.02　未満
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.03　未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.005　未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.005　未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	14.3	14.4	14.0	14.2	14.1	14.4	14.2	14.2	14.5	14.3	14.2	14.5
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	300mg/l以下	ー	ー	76.6	ー	ー	85	ー	ー	79.5	ー	ー	73
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	ー	ー	169	ー	ー	181	ー	ー	183	ー	ー	162
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.000001未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
2ーメチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.000001未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.3	7.8	7.8	7.7	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
濁度	度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.54	0.48	0.48	0.41	0.44	0.39	0.45	0.57	0.55	0.52	0.55	0.52
導電率	μS／cm		256	265	264	264	264	266	240	246	263	257	231	231
PFOS及びPFOA	mg／L	※0.00005mg/l以下	ー	ー	0.000002未満	ー	ー							