令和7年度　定期水質検査（浄水）

配水系統	多伎・赤谷配水系（末端）
採水場所	天理教陽拝分教会（給水栓）

分析項目	単位	基準値（※目標値）	4月21日	5月27日	6月23日	7月22日	8月26日	9月16日	10月20日	11月17日	12月10日	1月27日	2月24日	3月11日
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
1，4ージオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.04mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	ー	ー	0.07	ー	ー	0.18	ー	ー	0.16	ー	ー	0.06　未満
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	ー	ー	0.002	ー	ー	0.002	ー	ー	0.005	ー	ー	0.001
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.003	ー	ー	0.002　未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	ー	ー	0.007	ー	ー	0.009	ー	ー	0.008	ー	ー	0.005
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	ー	ー	0.018	ー	ー	0.022	ー	ー	0.023	ー	ー	0.012
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	ー	ー	0.005	ー	ー	0.006	ー	ー	0.007	ー	ー	0.003
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	ー	ー	0.004	ー	ー	0.005	ー	ー	0.003	ー	ー	0.003
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	ー	ー	0.008　未満	ー	ー	0.008　未満	ー	ー	0.008　未満	ー	ー	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.01	ー	ー	ー	ー	ー	ー
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.02　未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.03　未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.012	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.005　未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	19.3	18.3	17.5	16.6	16.9	15.9	16.8	17.7	17.1	17.6	18.3	18.6
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	300mg/l以下	ー	ー	62.5	ー	ー	60.6	ー	ー	67.5	ー	ー	60.8
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	ー	ー	121	ー	ー	134	ー	ー	131	ー	ー	117
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.000001未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
2ーメチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	0.000001未満	ー	ー	ー	ー	ー	ー
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	3mg/l以下	0.3　未満	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.3	7.5	7.4	7.3	7.1	7.1	7.0	7.7	7.4	7.5	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
濁度	度	2度以下	0.1　未満	0.2	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.43	0.27	0.33	0.28	0.33	0.26	0.41	0.51	0.42	0.43	0.47	0.46
導電率	μS／cm		192	186	203	214	203	187	174	155	205	194	202	187
PFOS及びPFOA	mg／L	※0.00005mg/l以下	ー	ー	0.000002未満	ー	ー							