令和8年度　定期水質検査（浄水）

配水系統	大呂配水系
主要配水エリア	佐田町大呂・反辺地区
採水場所	大呂川上水源地（浄水場出口）

分析項目	単位	基準値（※目標値）	4月23日	5月26日	6月23日	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0	0	0									
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	―	―	―									
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	―	―	―									
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―									
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―									
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	0.004									
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	―									
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	―	―	―									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	0.001　未満									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	―	―	―									
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	―	―	―									
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	―	―	―									
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	―	―	―									
1，4ージオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	―	―	―									
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.04mg/l以下	―	―	―									
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	―									
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―									
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―									
PFOS及びPFOA	mg／L	0.00005mg/l以下	―	―	0.000005未満									
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―									
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	―	―	0.06　未満									
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	0.002　未満									
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	―	―	0.001　未満									
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	―	―	0.002　未満									
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	―	―	0.001　未満									
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	0.001　未満									
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	―	―	0.001　未満									
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	―	―	0.002　未満									
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	―	―	0.001　未満									
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	―	―	0.001　未満									
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	―	―	0.008　未満									
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	―	―	―									
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	―	―	0.02　未満									
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	―	―	―									
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	―	―	―									
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	―	―	―									
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	―	―	―									
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	14.1	14.3	14.5									
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	300mg/l以下	―	―	81.7									
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	―	―	176									
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	―	―	―									
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	―	―	―									
2ーメチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	―	―	―									
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	―									
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	―	―	―									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満									
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6									
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満									
濁度	度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満									
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.59	0.60	0.53									
導電率	μS／cm		246	267	275									