令和8年度　定期水質検査（浄水）

配水系統	乙立配水系（末端）
採水場所	乙立町　第2加圧ポンプ所（給水栓）

分析項目	単位	基準値（※目標値）	4月23日	5月26日	6月23日	7月9日	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0	0	0	0								
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
1，4ージオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.04mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
PFOS及びPFOA	mg／L	0.00005mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	ー	ー	0.07	ー								
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	0.002　未満	ー								
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー								
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	ー	ー	0.002　未満	ー								
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	ー	ー	0.002	ー								
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー								
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	ー	ー	0.005	ー								
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	ー	ー	0.002　未満	ー								
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	ー	ー	0.001　未満	ー								
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	ー	ー	0.003	ー								
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	ー	ー	0.008　未満	ー								
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	38.1	41.9	39.5	37.8								
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	300mg/l以下	ー	ー	67.1	ー								
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	ー	ー	218	ー								
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
2ーメチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満								
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.5	7.4								
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満								
濁度	度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満								
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.45	0.44	0.32	0.35								
導電率	μS／cm		329	367	359	347								