令和8年度　定期水質検査（浄水）

配水系統	日御碕配水系													
採水場所	日御碕ビジターセンター（給水栓）													
分析項目	単位	基準値（※目標値）	4月14日	5月21日	6月11日	7月1日	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0	0	0	0								
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性								
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	0.001　未満								
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	0.001　未満								
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
1，4ージオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.04mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
PFOS及びPFOA	mg／L	0.00005mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	0.06　未満	ー	ー	0.09								
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満								
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満								
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満								
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	0.001	ー	ー	0.003								
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満								
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	0.004	ー	ー	0.012								
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満								
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満								
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	0.003	ー	ー	0.009								
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	0.008　未満	ー	ー	0.008　未満								
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	0.005　未満								
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	ー	ー	ー	0.02								
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	ー	ー	ー	0.03　未満								
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	0.005　未満								
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	ー	ー	ー	0.005　未満								
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	69.7	68.9	72.1	68.6								
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	300mg/l以下	78.7	ー	ー	80.4								
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	217	ー	ー	233								
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	ー	ー	ー	0.000001未満								
2ーメチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	ー	ー	ー	0.000001未満								
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	ー	ー	ー	ー								
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満								
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.0								
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満								
濁度	度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満								
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.46	0.43	0.40	0.33								
導電率	μS／cm		367	367	367	353								