令和8年度　定期水質検査（浄水）

配水系統	来原･向山･新宮配水系（末端）
採水場所	古志町　上新宮調整池（ポンプ所）（給水栓）

分析項目	単位	基準値	4月16日	5月19日	6月9日	7月16日	8月18日	9月16日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0						
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	0.001　未満	―						
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	―	―	0.001　未満	―						
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
1，4ージオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.04mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
PFOS及びPFOA	mg／L	0.00005mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	―	0.08	―	―	0.10	―						
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―						
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	―	0.001　未満	―	―	0.001	―						
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―						
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	―	0.004	―	―	0.004	―						
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―						
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	―	0.007	―	―	0.009	―						
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―						
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	―	0.002	―	―	0.003	―						
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	―	0.001	―	―	0.001	―						
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―						
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	―	―	―	―	0.005　未満	―						
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	―	―	―	―	0.02　未満	―						
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	―	―	―	―	0.03　未満	―						
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	―	―	―	―	0.005　未満	―						
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	―	―	―	―	0.005　未満	―						
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	14.1	13.8	13.5	13.4	12.8	13.0						
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	300mg/l以下	―	―	―	―	29.7	―						
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	―	―	―	―	94	―						
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	―	―	―	―	0.000001未満	―						
2ーメチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	―	―	―	―	0.000001未満	―						
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3　未満	0.3	0.3						
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4						
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満						
濁度	度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満						
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.42	0.47	0.41	0.45	0.35	0.42						
導電率	μS／cm		139	134	141	140	138	144						