令和8年度　定期水質検査（浄水）

配水系統	県受水・鹿園寺配水系
採水場所	三津町　三津西谷加圧ポンプ所（末端給水栓）

分析項目	単位	基準値	4月13日	5月14日	6月3日	7月13日	8月19日	9月10日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0						
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	0.001　未満	ー	ー						
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	0.001　未満	ー	ー						
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
1，4ージオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.04mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
PFOS及びPFOA	mg／L	0.00005mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	0.06　未満	ー	ー	0.10	ー	ー						
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー						
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	0.004	ー	ー	0.01	ー	ー						
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	0.002　未満	ー	ー	0.002　未満	ー	ー						
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	0.004	ー	ー	0.006	ー	ー						
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー						
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	0.013	ー	ー	0.024	ー	ー						
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	0.002　未満	ー	ー	0.004	ー	ー						
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	0.005	ー	ー	0.008	ー	ー						
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	0.001　未満	ー	ー	0.001　未満	ー	ー						
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	0.008　未満	ー	ー	0.008　未満	ー	ー						
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	0.006	ー	ー						
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	ー	ー	ー	0.02　未満	ー	ー						
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	ー	ー	ー	0.03　未満	ー	ー						
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	ー	ー	ー	0.006	ー	ー						
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	ー	ー	ー	0.005　未満	ー	ー						
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	10.3	10.4	11.4	9.5	11.4	10.4						
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	300mg/l以下	ー	ー	ー	22.6	ー	ー						
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	ー	ー	ー	62	ー	ー						
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	ー	ー	ー	0.000001未満	ー	ー						
2ーメチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	ー	ー	ー	0.000001未満	ー	ー						
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	3mg/l以下	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7						
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3						
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.6						
濁度	度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満						
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.29	0.29	0.29	0.34	0.27	0.38						
導電率	μS／cm		90	97	107	96	118	113						