# 令和8年度　定期水質検査（浄水）

| 配水系統 | 日の出・和江島配水系（末端） |
|---|---|
| 採水場所 | 八幡原処理場（給水栓） |

| 分析項目 | 単位 | 基準値 | 4月27日 | 5月27日 | 6月22日 | 7月21日 | 8月27日 | 9月9日 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 個／mL | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg／L | 0.003mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | mg／L | 0.0005mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg／L | 0.01mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg／L | 0.01mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.001　未満 | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | mg／L | 0.01mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg／L | 0.02mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.001　未満 | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | mg／L | 0.04mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg／L | 0.01mg/l以下 | ー | ー | 0.001　未満 | ー | ー | 0.001　未満 | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／L | 10mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | mg／L | 0.8mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg／L | 1.0mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg／L | 0.002mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| 1，4ージオキサン | mg／L | 0.05mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | 0.04mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg／L | 0.02mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg／L | 0.01mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg／L | 0.01mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| PFOS及びPFOA | mg／L | 0.00005mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| ベンゼン | mg／L | 0.01mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| 塩素酸 | mg／L | 0.6mg/l以下 | ー | ー | 0.11 | ー | ー | 0.19 | | | | | | |
| クロロ酢酸 | mg／L | 0.02mg/l以下 | ー | ー | 0.002　未満 | ー | ー | 0.002　未満 | | | | | | |
| クロロホルム | mg／L | 0.06mg/l以下 | ー | ー | 0.001 | ー | ー | 0.002 | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | mg／L | 0.03mg/l以下 | ー | ー | 0.002　未満 | ー | ー | 0.002　未満 | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | mg／L | 0.1mg/l以下 | ー | ー | 0.005 | ー | ー | 0.009 | | | | | | |
| 臭素酸 | mg／L | 0.01mg/l以下 | ー | ー | 0.001　未満 | ー | ー | 0.001　未満 | | | | | | |
| 総トリハロメタン | mg／L | 0.1mg/l以下 | ー | ー | 0.011 | ー | ー | 0.02 | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | mg／L | 0.03mg/l以下 | ー | ー | 0.002　未満 | ー | ー | 0.002　未満 | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | mg／L | 0.03mg/l以下 | ー | ー | 0.003 | ー | ー | 0.005 | | | | | | |
| ブロモホルム | mg／L | 0.09mg/l以下 | ー | ー | 0.002 | ー | ー | 0.004 | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | mg／L | 0.08mg/l以下 | ー | ー | 0.008　未満 | ー | ー | 0.008　未満 | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg／L | 1.0mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.005　未満 | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg／L | 0.2mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.02　未満 | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg／L | 0.3mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.03　未満 | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | mg／L | 1.0mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.005　未満 | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg／L | 200mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg／L | 0.05mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.005　未満 | | | | | | |
| 塩化物イオン | mg／L | 200mg/l以下 | 15.6 | 14.0 | 14.2 | 13.4 | 13.9 | 13.6 | | | | | | |
| カルシウム、マグネシウム等　（硬度） | mg／L | 300mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 25.7 | | | | | | |
| 蒸発残留物 | mg／L | 500mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 80 | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 0.2mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| ジェオスミン | mg／L | 0.00001mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.000001未満 | | | | | | |
| 2ーメチルイソボルネオール | mg／L | 0.00001mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | 0.000001未満 | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | mg／L | 0.02mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| フェノール類 | mg／L | 0.005mg/l以下 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | | | | | | |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg／L | 3mg/l以下 | 0.3　未満 | 0.3　未満 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | | | | | |
| 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 色度 | 度 | 5度以下 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | 0.5　未満 | | | | | | |
| 濁度 | 度 | 2度以下 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | | | | | | |
| 残留塩素 | mg／L | 0.1mg/l以上 | 0.48 | 0.40 | 0.34 | 0.41 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 導電率 | μS／cm | | 122 | 116 | 117 | 118 | 125 | 121 | | | | | | |