令和8年度　定期水質検査（浄水）

配水系統	多伎・赤谷配水系（末端）
採水場所	天理教陽拝分教会（給水栓）

分析項目	単位	基準値（※目標値）	4月21日	5月25日	6月16日	7月27日	8月25日	9月14日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	個／mL	100個/ml以下	0	0	0	0	0	2						
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001　未満						
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	0.001　未満						
亜硝酸性窒素	mg／L	0.04mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
四塩化炭素	mg／L	0.002mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
1，4ージオキサン	mg／L	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.04mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
PFOS及びPFOA	mg／L	0.00005mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
ベンゼン	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
塩素酸	mg／L	0.6mg/l以下	―	―	0.07	―	―	0.15						
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満						
クロロホルム	mg／L	0.06mg/l以下	―	―	0.001	―	―	0.001						
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満						
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	―	―	0.006	―	―	0.008						
臭素酸	mg／L	0.01mg/l以下	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満						
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg/l以下	―	―	0.014	―	―	0.019						
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg/l以下	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満						
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg/l以下	―	―	0.004	―	―	0.004						
ブロモホルム	mg／L	0.09mg/l以下	―	―	0.003	―	―	0.006						
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg/l以下	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満						
亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	0.008						
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	0.02　未満						
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg/l以下	―	―	―	―	―	0.03　未満						
銅及びその化合物	mg／L	1.0mg/l以下	―	―	―	―	―	0.012						
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg/l以下	―	―	―	―	―	0.005　未満						
塩化物イオン	mg／L	200mg/l以下	17.9	17.7	17.5	16.8	17.4	17.7						
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	300mg/l以下	―	―	59.4	―	―	55.7						
蒸発残留物	mg／L	500mg/l以下	―	―	127	―	―	119						
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg/l以下	―	―	―	―	―	0.000001未満						
2ーメチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg/l以下	―	―	―	―	―	0.000001未満						
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
フェノール類	mg／L	0.005mg/l以下	―	―	―	―	―	―						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3	0.3　未満	0.3						
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.2	7.2	7.5	7.1						
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満						
濁度	度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満						
残留塩素	mg／L	0.1mg/l以上	0.38	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26						
導電率	μS／cm		183	194	191	208	213	201						